

风电场总平面布置图 1:100

说明：

1、本图为国家2000大地坐标系，1985国家高程基准。

2、图中规划风电场规划布置5.0MW机组26台，总装机容量130MW；5.0MW风电机组叶轮直径200m，轮毂高度115m。

3、风机基础、升压站均为永久用地，风电机组共26个，风机机位单个地块面积为415平方米，用地面积共计10790平方米（合16.19亩）。

4、比例尺：0 500m 1000m

机位坐标表

机位编号	X坐标	Y坐标
D1	4062998.500	36469915.400
D2	4064990.700	36467581.900
D3	4072738.000	36470903.500
D4	4069571.700	36465257.600
D5	4064167.700	36472493.100
D6	4072254.224	36460070.570
D7	4075004.106	36461984.040
D8	4060636.000	36473143.000
D9	4075353.200	36461024.200
D10	4058794.200	36471360.700
D11	4072408.400	36461147.000
D13	4071424.768	36459419.720
D14	4073791.600	36468606.700
D15	4072967.800	36474394.000
D16	4068402.700	36459947.700
D17	4075699.200	36470871.500
D18	4072585.673	36461476.640
D19	4074715.900	36462427.700
D21	4058191.800	36471026.800
D22	4071899.876	36459474.040
D23	4061406.100	36471971.000
D24	4073023.500	36465395.500
D25	4069649.200	36475619.500
DB5(DZ28)	4066975.700	36469411.100
BD1	4073600.684	36460838.203
DB4(F1)	4072979.700	36458051.600

图 例

- D1 风机编号/风机点位
- DB1 风机编号/备选风机点位
- 用地界限
- 场内道路
- 备选场内道路
- 新建升压站道路
- 现有省道

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

* 本图纸的版权，属多贝建筑设计（西安）有限公司所有，不得用于本工程以外范围.
* 本图纸需手续齐全方可用于施工.

多贝建筑设计（西安）有限公司 出图专用章

建设单位

广庆新能源（华池）有限公司

项目名称

广庆华池县第四风电场13万千瓦风力发电项目

子项名称

图纸名称

风电场总平面布置图

工程号 Pjt .No.	DB202621	图 号 Dwg. No.	总-01
专 业 Dept.	建筑	阶 段 Stage	方案
比 例 Scale	见图	日 期 Date	2026.08

签 署

项目负责人 Item.Prin	宋赢	宋赢
专业负责人 Chief	宋赢	宋赢
审 定 Approved	徐春王	徐春王
审 核 Examined	沈爽	沈爽
校 对 Checked	宋赢	宋赢
设 计 Designed	吕星星	吕星星